



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
650991 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-38, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru
управление надзорной деятельности и профилактической работы
650043 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru
отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Юрги и Юргинского района
652050 Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, ул. Ленинградская, д.29,
тел/факс 8(38451) 67882, тел. 67576 E-mail: ond10yurga@mail.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"02" декабря 2021 г., 17 час. 00 мин. N 126

(дата и время составления акта)

652050, Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, ул. Ленинградская, 29

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении плановой выездной проверки от 24.11.2021 №126 заместителя главного государственного инспектора Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу майора внутренней службы Пенно Александра Викторовича, учетный номер в ЕРКНМ 42242210061000201414805

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ №006

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

1) Выездная проверка проведена: государственным инспектором Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу капитаном внутренней службы Ищенко Надеждой Павловной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

3. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

4. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, и территории МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 Г.ЮРГИ" (далее – МБОУ "СОШ №6 Г.ЮРГИ")

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 652061, Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, пр-кт Победы, 10 В

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. МБОУ "СОШ №6 Г.ЮРГИ", ОГРН 1024202004276, ИНН 4230013040, 652061, Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, пр-кт Победы, 10 В

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «02» декабря 2021 г., 10 час. 00 мин.

по «02» декабря 2021 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «__» _____ 20__ г., __ час. __ мин.

по «__» _____ 20__ г., __ час. __ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 4 час. 00 мин. (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «02» декабря 2021 г., 10 час. 00 мин.

по «02» декабря 2021 г., 12 час. 00 мин.

по месту 652061, Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, пр-кт Победы, 10 В

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 02.12.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов)

(в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Опрос не проводился

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

9. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: 1) правоустанавливающие документы на объект защиты и земельный участок, 2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 3) документы организационно-распорядительные (приказы, инструкции, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции); 4) декларация пожарной безопасности, техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

10. По результатам выездной проверки установлено:

1) Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре в здании школы эксплуатируются сверх срока службы (ввод в эксплуатацию 2005г), не обеспечено ежегодное проведение испытаний до их замены в установленном порядке (документов, подтверждающих ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности или их замену не предоставлено), что является нарушением п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479); ч.1, ч.2, ч.3 ст.4; ст.5; п.2, ч.1, ст.6 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.

5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»

2) В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации). Эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации) – это освещение для эвакуации людей из помещений при аварийном отключении рабочего освещения, что является нарушением п.23, п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 16 сентября 2020 г. N1479); ч.1, ч.2, ч.3 ст.4; п.2, ч.1, ст.6; ч.9, ст.82; п.4, ч.1, ст.84; ч.1, ст. 89 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.6.1, п.7.6.3, СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; п.4.3 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», п.1.1, п.5.1.1, п.5.1.3 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения»);

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

11. К настоящему акту прилагаются: 1) протокол осмотра от 02.12.2021

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу капитан внутренней службы Ищенко Н.П.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



Ищенко Надежда Павловна, государственный инспектор Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору, 8(384-51)67882, ond10yurga@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

✓ 02.12.2021	Абросимова Г.З.
(дата и время ознакомления)	
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки	
Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
650991 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-38, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru
управление надзорной деятельности и профилактической работы
650043 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru
отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Юрги и Юргинского района
652050 Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, ул. Ленинградская, д.29,
тел/факс 8(38451) 67882, тел. 67576 E-mail: ond10yurga@mail.ru

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

г. Юрга

(место составления)

« 02 » декабря 20 21 г.
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат _____ 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. 02 декабря 2021 г.
Осмотр продолжен с _____ ч. _____

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Государственным инспектором Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу капитаном внутренней службы Ищенко Н.П.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра: 652061, Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, пр-кт Победы, 10В
(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1) Абоносимова Татьяна Зиновьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы (*в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали:

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей)

(*в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)
не привлекался

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено:

1) Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре в здании школы эксплуатируются сверх срока службы (ввод в эксплуатацию 2005г), не обеспечено ежегодное проведение испытаний до их замены в установленном порядке (документов, подтверждающих ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности или их замену не

предоставлено), что является нарушением п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479); ч.1, ч.2, ч.3 ст.4; ст.5; п.2, ч.1, ст.6 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»

2) В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации). Эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации) – это освещение для эвакуации людей из помещений при аварийном отключении рабочего освещения, что является нарушением п.23, п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 16 сентября 2020 г. N1479); ч.1, ч.2, ч.3 ст.4; п.2, ч.1, ст.6; ч.9, ст.82; п.4, ч.1, ст.84; ч.1, ст. 89 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.6.1, п.7.6.3, СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; п.4.3 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», п.1.1, п.5.1.1, п.5.1.3 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения»).

(описывается каждое помещение в отдельности в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица)



(подпись лица, проводившего осмотр)


(подпись контролируемого лица (представителя)

В ходе осмотра проводилась (-ись):

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшим в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра

не имеются

Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

Директор МБОУ "СОШ №6 Г.ЮРГИ" Абоносимова Т.З.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)



(подпись)

Специалист (эксперт)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Государственный инспектор Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу капитан внутренней службы Ищенко Н.П.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
650991 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-38, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru
управление надзорной деятельности и профилактической работы
650043 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru
отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Юрги и Юргинского района
652050 Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, ул. Ленинградская, д.29,
тел/факс 8(38451) 67882, тел. 67576 E-mail: ond10yurga@mail.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 126/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

1. вручается МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 Г.ЮРГИ" (далее – МБОУ "СОШ №6 Г.ЮРГИ") в лице директора Абоносимовой Татьяны Зиновьевны

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решения о проведении плановой выездной проверки от 24.11.2021 №126 заместителя главного государственного инспектора Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу майора внутренней службы Пенно Александра Викторовича 02 декабря 2021г. государственным инспектором Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу капитаном внутренней службы Ищенко Надеждой Павловной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: директор МБОУ "СОШ №6 Г.ЮРГИ" Абоносимова Татьяна Зиновьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения	п.54 Правил противопожарного	01.07.2022	

	<p>о пожаре в здании школы эксплуатируются сверх срока службы (ввод в эксплуатацию 2005г), не обеспечено ежегодное проведение испытаний до их замены в установленном порядке (документов, подтверждающих ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности или их замену не предоставлено)</p>	<p>режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479); ч.1, ч.2, ч.3 ст.4; ст.5; п.2, ч.1, ст.6 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»</p>		
2.	<p>В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации). Эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации) – это освещение для эвакуации людей из помещений при аварийном отключении рабочего освещения</p>	<p>п.23, п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 16 сентября 2020 г. N1479); ч.1, ч.2, ч.3 ст.4; п.2, ч.1, ст.6; ч.9, ст.82; п.4, ч.1, ст.84; ч.1, ст. 89 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.6.1, п.7.6.3, СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; п.4.3 СП 31-110-2003 «Проектирование и</p>	01.07.2022	

		монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», п.1.1, п.5.1.1, п.5.1.3 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения»)		
--	--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Директор МБОУ "СОШ №6 Г.ЮРГИ" Абоносимова Т.З.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Государственный инспектор Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу капитан внутренней службы Ищенко Н.П.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении административного дела о нарушении требований в области пожарной безопасности

02 декабря 2021 г.

г.Юрга

Я, государственный инспектор Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу капитан внутренней службы Ищенко Надежда Павловна

(должность, звание, Ф.И.О. лица возбуждающего дело)

установил(а): 02 декабря 2021 года в 16 часов 30 минут по адресу: г. Юрга, пр-кт Победы, 10 В, в здании МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 Г.ЮРГИ" (далее – МБОУ "СОШ №6 Г.ЮРГИ") ОГРН 1024202004276, ИНН 4230013040 юридическое лицо МБОУ "СОШ №6 Г.ЮРГИ" нарушило требования пожарной безопасности, а именно:

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные, иные нормативные акты, требования которых нарушены)

- 1) Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре в здании школы эксплуатируются сверх срока службы (ввод в эксплуатацию 2005г), не обеспечено ежегодное проведение испытаний до их замены в установленном порядке (документов, подтверждающих ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности или их замену не предоставлено), что является нарушением п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479); ч.1, ч.2, ч.3 ст.4; ст.5; п.2, ч.1, ст.6 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»
- 2) В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации). Эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации) – это освещение для эвакуации людей из помещений при аварийном отключении рабочего освещения, что является нарушением п.23, п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 16 сентября 2020 г. N1479); ч.1, ч.2, ч.3 ст.4; п.2, ч.1, ст.6; ч.9, ст.82; п.4, ч.1, ст.84; ч.1, ст. 89 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.6.1, п.7.6.3, СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; п.4.3 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», п.1.1, п.5.1.1, п.5.1.3 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения»),

за что предусмотрена ответственность по ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить дело о нарушении требований в области пожарной безопасности по ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются номера статей и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

в отношении: юридического лица – МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 Г.ЮРГИ" , юридический адрес: 652061, Кемеровская область – Кузбасс, пр-кт Победы, 10 В

(для физических лиц – Ф.И.О. и адрес места жительства, для юридических – полное наименование и юридический адрес)

2. О принятом решении уведомить юридическое лицо – МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 Г.ЮРГИ", юридический адрес: 652061, Кемеровская область – Кузбасс, пр-кт Победы, 10 В

(для физических лиц – Ф.И.О. и адрес места жительства, для юридических – полное наименование и юридический адрес)

3. На основании вышеизложенного в соответствии со ст. 28.1; ст. 28.2 КоАП РФ законному представителю юридического лица – МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 Г.ЮРГИ" , юридический адрес: 652061, Кемеровская область – Кузбасс, пр-кт Победы, 10 В необходимо прибыть 20.12.2021 г. в 11 час. 00 мин. в отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Юрги и Юргинского района, по адресу: Кемеровская область –

Кузбасс, г. Юрга ул. Ленинградская, 29 для составления протокола об административном правонарушении по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ. При себе иметь документы удостоверяющие личность и служебное положение.

и разъясняю, что он имеет право обжаловать настоящее определение заместителю главного государственного инспектора Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору или в Юргинский городской суд Кемеровской области, по адресу: 650050 г.Юрга, ул.Максименко, 10А.

(указать: должность вышестоящего лица и адрес его нахождения; вышестоящий орган и адрес его нахождения; соответствующий суд адрес его нахождения)

02 декабря 2021 г.

Ищенко
(подпись лица, вынесшего определение)

Н.П. Ищенко
(расшифровка подписи)

С определением ознакомлен(а) «02» декабря 2021г

Абоносимова
(подпись)

Т.З. Абоносимова
(расшифровка подписи)

ПРОТОКОЛ №141
об административном правонарушении

20 декабря 2021 г.

г. Юрга

(город, село, район)

Я, государственный инспектор Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу капитан внутренней службы Ищенко Надежда Павловна

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)

руководствуясь статьями 28.2; 28.3; 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил протокол об административном правонарушении на **юридическое лицо**:

1. Полное наименование юридического лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 Г.ЮРГИ"

2. Юридический адрес, тел. (факс): 652061, Кемеровская область – Кузбасс, пр-кт Победы, 10В, 8(384-51)4-13-46

3. Номер регистрационного свидетельства: ОГРН 1024202004276, ИНН 4230013040

4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Кемеровской области

5. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета: _____

6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Абоносимова Татьяна Зиновьевна

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица: Выписка из ЕГРЮЛ от 16.11.2021 № ЮЭ9965-21-305243225

7. Документ, удостоверяющий личность законного представителя юридического лица паспорт

8. Подвергалось ли юридическое лицо ранее к административной ответственности и когда: нет
(указывается дата исполнения ранее вынесенного постановления)

В соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации и статьями 25.2, 25.6 КоАП РФ свидетелям и потерпевшим разъяснены их права и обязанности. Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний. Свидетель вправе: не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; давать показания на родном языке или на языке, которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол. Свидетель предупрежден об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ

Права и обязанности разъяснены и понятны:

1. _____ / 2. _____ /
(фамилия, инициалы, подписи свидетелей)

3. _____ /
(фамилия, инициалы, подпись потерпевшего)

Место, дата, совершения и событие административного правонарушения: 02 декабря 2021 года в 16 часов 30 минут по адресу: г. Юрга, пр-кт Победы, 10 В в здании МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 Г.ЮРГИ" (далее – МБОУ "СОШ №6 Г.ЮРГИ") ОГРН 1024202004276, ИНН 4230013040 юридическое лицо МБОУ "СОШ №6 Г.ЮРГИ" нарушило требования пожарной безопасности,

а именно:

1) Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре в здании школы эксплуатируются сверх срока службы (ввод в эксплуатацию 2005г), не обеспечено ежегодное проведение испытаний до их замены в установленном порядке (документов, подтверждающих ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности или их замену не предоставлено), что является нарушением п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479); ч.1, ч.2, ч.3 ст.4; ст.5; п.2, ч.1, ст.6 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»

2) В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации). Эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации) – это освещение для эвакуации людей из помещений при аварийном отключении рабочего освещения, что является

нарушением п.23, п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 16 сентября 2020 г. N1479); ч.1, ч.2, ч.3 ст.4; п.2, ч.1, ст.6; ч.9, ст.82; п.4, ч.1, ст.84; ч.1, ст. 89 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.6.1, п.7.6.3, СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; п.4.3 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», п.1.1, п.5.1.1, п.5.1.3 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения»).

(законодательные, иные нормативные акты, требования которых нарушены)

За совершение указанных административных правонарушений предусмотрено привлечение нарушителя к ответственности в соответствии с ч.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указывается статья, часть)

Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

из-за отсутствия менеджера

20.12.21

(подпись лица дающего объяснение)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

Акт плановой выездной проверки №126 от 02.12.2021

Законному представителю юридического лица Абоносимовой Татьяне Зиновьевне разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.4 КоАП РФ, что подтверждено его росписью в подписке о разъяснении прав.

Законными представителями юридического лица являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

20.12.21

(подпись, дата)

Ваше административное дело будет рассмотрено заместителем главного государственного инспектора Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу майором внутренней службы Пенно Александром Викторовичем в отделе надзорной деятельности и профилактической работы г.Юрги и Юргинского района управления НДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу расположенном по адресу: Кемеровская обл., г.Юрга, ул.Ленинградская, 29 (инспекция) 24.12.2021 в 16 ч. 00 мин.

(отметка об извещении, о времени и месте рассмотрения административного дела)

С протоколом ознакомлен(а): Абоносимова Татьяна Зиновьевна

(фамилия, имя, отчество, подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (его законного представителя с указанием реквизитов доверенности))

Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

От подписи отказался

(зачеркнуть в случае подписания протокола) (в случае отказа правонарушителя от подписи, подпись лица составившего протокол)

(подпись свидетеля)

(ФИО, адрес местожительства)

(подпись свидетеля)

(ФИО, адрес местожительства)

Подпись лица, составившего протокол: 20.12.2021

Ищенко

Н.П. Ищенко

Копию протокола

Получила

получил(а)

– представитель юридического лица.

20.12.2021

(подпись законного представителя юридического лица, дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141

о назначении административного наказания

«24» декабря 2021г.
(дата составления)

город. Юрга
(место составления)

Я, заместитель главного государственного инспектора Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу майор внутренней службы Пенно Александр Викторович,

в соответствии со статьями 23.34, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев материалы дела о нарушении законодательства в области пожарной безопасности, в отношении **юридического лица:**

1. Полное название юридического лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 Г.ЮРГИ"

2. Юридический адрес, тел. (факс): 652061, Кемеровская область – Кузбасс, пр-кт Победы, 10 В, 8(384-51)4-13-46

3. Номер регистрационного свидетельства ОГРН 1024202004276, ИНН 4230013040

4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Кемеровской области

5. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета: _____

6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица: Абоносимова Татьяна Зиновьевна

7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица: Выписка из ЕГРЮЛ от 16.11.2021 № ЮЭ9965-21-305243225

8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя юридического лица паспорт

УСТАНОВИЛ:

02 декабря 2021 года в 16 часов 30 минут по адресу: г. Юрга, пр-кт Победы, 10 В в здании МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 Г.ЮРГИ" (далее – МБОУ "СОШ №6 Г.ЮРГИ") ОГРН 1024202004276, ИНН 4230013040 юридическое лицо МБОУ "СОШ №6 Г.ЮРГИ" нарушило требования пожарной безопасности, а именно:

1) Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре в здании школы эксплуатируются сверх срока службы (ввод в эксплуатацию 2005г), не обеспечено ежегодное проведение испытаний до их замены в установленном порядке (документов, подтверждающих ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности или их замену не предоставлено), что является нарушением п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479); ч.1, ч.2, ч.3 ст.4; ст.5; п.2, ч.1, ст.6 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»

2) В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации). Эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации) – это освещение для эвакуации людей из помещений при аварийном отключении рабочего освещения, что является нарушением п.23, п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 16 сентября 2020 г. N1479); ч.1, ч.2, ч.3 ст.4; п.2, ч.1, ст.6; ч.9, ст.82; п.4, ч.1, ст.84; ч.1, ст. 89 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.6.1, п.7.6.3, СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; п.4.3 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», п.1.1, п.5.1.1, п.5.1.3 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения»).

(законодательные, иные нормативные акты, требования которых нарушены)

Представитель юридического лица - МБОУ "СОШ №6 Г.ЮРГИ" Абоносимова Татьяна Зиновьевна не оспаривает, что указанные в протоколе нарушения обязательных требований пожарной безопасности имеют место, нарушения допущены в связи с недостаточным финансированием и изменением требований правил пожарной безопасности.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является пожарная безопасность, которая понимается как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожарная безопасность является составляющей частью общественной безопасности.

В силу статей 34 и 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" граждане и юридические лица обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Объективная сторона правонарушения заключается в нарушении или невыполнении должностным лицом, гражданином или юридическим лицом правил, норм и стандартов пожарной безопасности.

В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ответственность в соответствии с действующим законодательством несут, в части, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности. Таким образом субъектом указанного правонарушения является лицо, ответственное за содержание объектов, то есть собственник, либо лицо, которому объекты переданы во владение.

За совершение указанных административных правонарушений предусмотрено привлечение нарушителя к ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса.

Согласно статье 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о совершении юридическим лицом - МБОУ "СОШ №6 Г.ЮРГИ" административных правонарушений, предусмотренных ч.1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Юридическое лицо - МБОУ "СОШ №6 Г.ЮРГИ" свою вину признает, отсутствуют тяжкие последствия совершенного правонарушения.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении было уведомлено надлежащим образом.

Ходатайств и отводов не поступило.

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 КоАП РФ, и руководствуясь ст. ст.3.4, ч.1 ст. 20.4, 23.34, 29.9 КоАП РФ, и принимая во внимание п. 1 ч.1 ст.4.2, ч.2 ст. 4.4 КоАП РФ.

П О С Т А Н О В И Л :

признать юридическое лицо - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 Г.ЮРГИ"

(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

признать виновным в совершении административного правонарушения в области пожарной безопасности, ответственность за которое предусмотрена **ч.1 ст. 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(наименование административного правонарушения)

и назначить наказание в виде Предупреждения

(прописью)

Представителю юридического лица – Абоносимовой Татьяне Зиновьевне разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 31.1, 30.2, 30.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, что настоящее постановление может быть обжаловано в десятидневный срок Главному государственному инспектору Кемеровской области - Кузбасса по пожарному надзору (г. Кемерово пр. Ленина, 55а) или в суд.

Заместитель главного государственного инспектора Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу майор внутренней службы

Пенно А. В.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

24 декабря 2021 г.

(дата)

Копия постановления вручена представителю юридического лица:

Директору МБОУ "СОШ №6 Г.ЮРГИ" Абоносимовой Татьяне Зиновьевне

(подпись)

«24» 12 2021 г.

(дата)

Дата вступления постановления в законную силу «___» _____ 20__ г.

Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)

Справочная информация Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечение)

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении

1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5.1 настоящего Кодекса:

- 1) вынесенное судьей - в вышестоящий суд;
- 2) вынесенное коллегиальным органом - в районный суд по месту нахождения коллегиального органа;
- 3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судьбе, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.

Представление
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

24 декабря 2021г.

по административному делу №141

Я, заместитель главного государственного инспектора Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу майор внутренней службы Пенно Александр Викторович, по адресу: г. Юрга, ул. Ленинградская, 29, каб. 29

(Ф.И.О. должность лица ГПС, адрес органа)

1. руководствуясь ст.23.34, ст.29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), рассмотрев дело об административном правонарушении №141 в отношении юридического лица - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 Г.ЮРГИ" (наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица, паспортные данные, адрес места жительства)
2. В ходе плановой выездной проверки 02.12.2021 в отношении юридического лица – МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 Г.ЮРГИ"

УСТАНОВЛЕНО:

- 1) Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре в здании школы эксплуатируются сверх срока службы (ввод в эксплуатацию 2005г), не обеспечено ежегодное проведение испытаний до их замены в установленном порядке (документов, подтверждающих ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности или их замену не предоставлено), что является нарушением п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479); ч.1, ч.2, ч.3 ст.4; ст.5; п.2, ч.1, ст.6 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»
- 2) В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации). Эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации) – это освещение для эвакуации людей из помещений при аварийном отключении рабочего освещения, что является нарушением п.23, п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 16 сентября 2020 г. N1479); ч.1, ч.2, ч.3 ст.4; п.2, ч.1, ст.6; ч.9, ст.82; п.4, ч.1, ст.84; ч.1, ст. 89 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.6.1, п.7.6.3, СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; п.4.3 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», п.1.1, п.5.1.1, п.5.1.3 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения»).

(указывается существо нарушения или невыполнения, законодательные, иные нормативные акты, требования, которых нарушены)

За допущенные нарушения требований пожарной безопасности МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 Г.ЮРГИ" 24.12.2021г. было привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)

(причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению)

На основании вышеизложенного: Юридическому лицу – МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 Г.ЮРГИ"
(наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя, Ф.И.О. должностного лица)


необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, а именно: **Разработать план устранения нарушений требований пожарной безопасности и приступить к устранению.**

В соответствии с частью 2 со ст.29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, **в течение месяца со дня его получения и письменно сообщить о принятых мерах (либо планируемых мерах) должностному лицу, внесшему представление.**

24.12.2021г.


А.В. Пенно

Копию представления получил(а):

✓ 
Г.З. Адоноселева
24.12.2021г.

(подпись, дата)