

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
 650000, г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел/факс (8-384-2) 58-42-64; тел. 58-41-07, 58-27-16 E-Mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г.ЮРГИ
И ЮРГИНСКОГО РАЙОНА

652050 г. Юрга, ул. Ленинградская-29, телефон/факс (38451)6-78-82 E-mail: ond10yurga@mail.ru

Предписание №65/1/37

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №6 г. Юрги», в лице директора Абоносимовой Татьяны Зиновьевны

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданин), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения №65 от «19» августа 2020 года Главного государственного инспектора Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору Чистоедова Дмитрия Игоревича, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 07.09 - 14.09.2020г. проведена внеплановая, выездная проверка: Государственным инспектором Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору Андреевым Михаилом Юрьевичем, в здании по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, пр.Победы, 10В.

(должность, звание, Ф.И.О. (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «СОШ №6 Г.ЮРГИ» Абоносимова Татьяна Зиновьевна, зам. директора по БОП Полежаев Владимир Михайлович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<p>Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно вышел срок эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре, данная система противопожарной защиты не соответствует требованиям действующих нормативных документов.</p> <p>(пожарная сигнализация введена в эксплуатацию в 2005 году. В акте проверки работоспособности АПС указано, что технические средства пожарной сигнализации выработали свой срок службы в соответствии с техническими данными заводов-изготовителей и требуют замены. АПС не только должна находиться в рабочем состоянии, но и должна отвечать требованиям законодательства, действующим на сегодняшний день - линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации не сохраняют работоспособность в условиях пожара.)</p>	<p>п.61 Правил противопожарного режима в РФ; ст.5 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; п.8.1 НПБ 70-98 «Извещатели пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний»; п.17.23 НПБ 76-98 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»; п.9.2.5 НПБ 75-98 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие техниче-</p>	01.06.2021	

		ские требования. Методы испытаний»; п.4.10 НПБ 77-98 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний».	
2.	В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации). Эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации) — освещение для эвакуации людей из помещений при аварийном отключении рабочего освещения.	п.33 Правил противопожарного режима в РФ; требования норм до ввода в эксплуатацию здания (до 1981г.) - п.4.1, п.4.28 СНиП П-4-79 «Естественное и искусственное освещение»; требования актуальны и в настоящее время – п.4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.1, п.4.1 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения»; ч.4 ст.4, п.4 ч.1 ст.84, ч.9 ст.82, ч.1 ст.89 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2021

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: - руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции; - иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору Андреев Михаил Юрьевич «14» 09 2020г. Подпись:



Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «СОШ №6 Г.ЮРГИ» Абоносимова Татьяна Зиновьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» 09 2020г.

Подпись:

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)